

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

623400 г. Каменск-Уральский, ул. Прокопьева, 8

(наименование органа государственного пожарного надзора)

телефоны доверия: ОНД 8 (3439) 34-05-35; ГУ МЧС России по СО 8 (343) 262-99-99;

УРЦ МЧС России: (343) 371-99-99; МЧС России: (495) 449-99-99;

Предписания № 191 / 1 / 1

по устранению нарушений установленных требований в области пожарной безопасности

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области

«Колчеданская школа-интернат»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилии, имя, отчество индивидуального предпринимателя(гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Руководствуясь федеральным законом от 26 декабря 2008г № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в период « 03 » декабря 2019 г. с 12 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. проведена плановая выездная проверка Начальником ОНД и ПР г. Каменска – Уральского, Каменского городского округа УНД и ПР подполковником внутренней службы Аверинским Василием Валерьевичем объекта защиты Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области «Колчеданская школа-интернат» расположенного по адресу: Свердловская область, Каменский район, с. Колчедан, ул. Ленина, 29 совместно с директором Тагильцевой Натальей Александровной (указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения установленных требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения | Наименование нормативного акта, требования которого нарушены | Срок устранения | Отметка о выполнении (указывает только выполнение) |
|-------|---|--|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | В здании школы люки выхода на чердак выполнены не противопожарным в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости, имеет зазоры | ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ст. 6,27,87,88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17 СП 4.13130.2013; п. 5.14*,7.4,7.17,8.4* таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*; | 01.12.2020 | |
| 2. | В спальном корпусе люки выхода на чердак выполнены не противопожарным в противопожарной преграде с требуемым пределом огнестойкости, имеет зазоры | ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ст. 6,27,87,88, таблица 23 и 24 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.17 СП 4.13130.2013; п. 5.14*,7.4,7.17,8.4* таблица 1 и 2 СНиП 21-01-97*; | 01.12.2020 | |
| 3. | Эвакуационные выходы из | ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О | 01.12. | |

| | | | |
|----|--|--|------------|
| | спортивного зала здания школы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (площадки крылец частично разрушены и не имеют ограждений) | техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33; | 2020 |
| 4. | Эвакуационный выход из здания школы левое крыло не обеспечивают безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (площадка крыльца частично разрушена и не имеет ограждений) | ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33; | 01.12.2020 |
| 5. | Эвакуационный выход из спального корпуса левое крыло не обеспечивают безопасную эвакуацию людей на случай возникновения пожара (площадка крыльца частично разрушена и не имеет ограждений) | ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; ППР в РФ п.33 | 01.12.2020 |
| 6. | Не обеспечена безопасность людей, а здание столовой с числом посадочных мест 100 не обеспечено вторым эвакуационным выходом | ФЗ РФ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ч.1 ст.46; ФЗ-123 «Технических регламент о требованиях пожарной безопасности» пункт 1 статьи 89; статья 53; СП 1.13130. 2009 п. 7.1.11, СНиП 31-01-97* п. 6.12*, ППР в РФ п.33; | 01.12.2020 |

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности.
- должностные лица в пределах их компетенции.

Начальник ОНД и ПР г. Каменска – Уральского,
Каменского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
Аверинский Василий Валерьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

“ 18 ” декабря 20 19 г.

Предписание для исполнения получил:



(подпись)

М.Л.П.

(подпись)

“ 18 ” декабря 20 19 г.

(должность, фамилия, инициалы)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575808

Владелец Тагильцева Наталья Александровна

Действителен с 19.03.2021 по 19.03.2022